



SKLADBA	Hr.
S₁ - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE FALCOVANÉHO PLECHU - LATOVANIE DOSKOVÉ 100/25 OSOVO 200mm - KONTRALATOVANIE 50/40 - POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA - JESTVUJÚCA OCEĽOVÁ PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA KROVU	

SKLADBA	Hr.
S ₃	- PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE FALCOVANÉHO PLECHU - LATOVANIE DOSKOVÉ 100/25 OSOVO 200mm - KONTRALATOVANIE 50/40 - POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA - JESTVUJÚCA DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU - STOJATASTOLICA
S ₄	- PLNÝ PRIEHLADNÝ POLYKARBONÁT

- * HLBKU VYKOPE PRÍSPOBÍŤ JESTVUJÚCIM ZÁKLADOVÝM KONŠTRUKCIÁM
- PRI VYKOPE NEPODKOPAŤ JESTVUJÚCU ZÁKLADOVÚ ŠKARU
- * PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYKONAŤ SONDY NA ZISTENIE HLBKY ZALOŽENIA, VÝŠKY STUŽUJÚCICH VENCOV A PREKLADOV NAD VPLYNOVÝMI KONŠTRUKCIAMI, V PRÍPADE ABSENCIE VYKONAŤ BÚRACIE PRÁCE NA VYBUDOVANIE KAPS PRE NOVÉ PREKLADY
- * ROZŠÍRENIE ALEBO PODBETŇOVANIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE V PRÍPADE ZISTENIA NEPRIAZNIVÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROV PRI VYHOTOVENÍ SONDY. PRIZVÁŤ PROJEKTANTA STAVBY A STATIKA K OBLIADKE PRE STANOVENIE ĎALŠIEHO POSTUPU.
- * OBNOVA POVRCHOVÝCH NÁTEROV OCELOVEJ KONŠTRUKCIE PRESTREŠENIA
- * VONKAJŠIE OKENNÉ ŽALÚZIE - EL.MOTORICKÉ
- * PRI VÝMENE PROTIPOŽIARNYCH UZÁVEROV DODRŽAŤ PREDPISANÚ PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ A SPÔSOB ZATVÁRANIA