



POZNÁMKY

PRECHODY CEZ POŽIADNE DELIACE KONŠTRUKCIE DO 0,04m², UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM TMELOM.

NA PRECHODY CEZ POŽIADNE DELIACE KONŠTRUKCIE NAD 0,04m², OSADIŤ POŽIARNU Klapku.

PRESTUPY POTRUBÍ VIESŤ V CHRÁNIČKÁCH A UTESNIŤ PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSŤOU DILATÁCIE.

POTRUBIA PRE PRÍVOD/ODVOD VZDUCHU DO EXTERIÉRU, IZOLOVAŤ KAUCUKOVOU TEPELNOU IZOLÁCIOU 25mm.

VZT JEDNOTKU NAPOJIŤ NA ELI.

VZT JEDNOTKU, ODKANALIZOVAŤ CEZ SIFÓN PRE VZT ZARIADENIA, PRE KAŽDÚ JEDNOTKU OSADIŤ ČERPADLO KONDENZÁTU.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY NAPOJIŤ NA ELI.

VNÚTORNÉ JEDNOTKY, ODKANALIZOVAŤ CEZ SIFÓN PRE VZT ZARIADENIA.

VONKAJŠIU JEDNOTKU OSADIŤ NA KONZOLU.

ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA, SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE A PODKLADOCH VÝROBCU.

KOVOVÉ ČASTI UZEMNIŤ.

LEGENDA

- ODVODNÉ POTRUBIE , DO EXTERIÉRU, KRHOVÉ SPIRO, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- PRÍVODNÉ POTRUBIE, DO INTERIÉRU, KRHOVÉ SPIRO , MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- VZT1 VZT JEDNOTKA, MULTIVAC HRWA2-100CB-EE1-A, PRIPOJENIE ϕ 315mm
- VJ01 VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA, LG FM 57AH.U34
- KJ01 VNÚTORNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA, LG CT18F.NQ0
- DB01 DISTRIBUČNÝ BOX, LG PMBD3630
- FZ01 FASÁDNA ŽALÚZIA, ELEKTRODESIGN PRG 400, PRIPOJENIE ϕ 400mm

Autor návrhu	Ing. Jaroslav Hrabčák	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Trebišov		
Miesto stavby	p.č.: 8, k.ú.: Veľký Ruskov, okres Trebišov	Číslo zákazky	2022-518
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NOVÝ RUSKOV	Formát	4 x A4
Objekt	VZDUCHOTECHNIKA	Dátum	12/2022
Obsah	PÔDORYS 1.NP	Stupeň	DSP/DRP
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Mierka	1:75
		Číslo výkresu	01